



- posadzka do wymiany na wykładzinę PCV homogeniczną.

Uwaga :
1. System nagłosnienia – isth. głosniki zdemontować na czas remontu, wymienić przewody TlgY 2x2,5mm², ułożyć p/t, głosniki zamontować ponownie zachowując istniejący układ połączeń
2. System sterowania siłownikami okien, isth. przewody wkłuć p/t zachowując istniejący układ połączeń

JEDYNOŚCIA PROJEKTOWA	
en STUDIO March Tur	
ul. Z. Kosińskiego 2 lok. 7, 15-268 Białystok	
tel. 510 712 071	
e-mail: march-tur@wp.pl	
RZUT PIĘTRA –INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
NAZWA OBIEKTU	
REMONT WNETRZ I DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRÓDKU.	
ADRES OBIEKTU	
16-040 GÓRDEK, ul. A. i G. Chodkiewiczów 18 gm. Gródek, pow. białostocki, woj. podlaskie,	
Dz. nr 286/2, obręb 8 – Gródek	
STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
DATA	SKALA
24-03-2020	1:100
PROJEKTANT	NR. UPRRAW. PODPIS
instalacje elektryczne	NR. 0066
MAREK PROKOPIUK	PDE/18
	NUMER PRYSŁUKU
	E-4