



proj. wymiana istn. tablicy elektrycznej T-4  
istn. tablica wentylacji TWentylacji

istn. tącznik do sterowania siłownikami okien

gn. głośnikowe

bramka 3x2m - do futsalu z siatką - demontowalna,  
gniazda w podłodze z pokrywami

konstrukcja do koszykówki uchylna, wysięg do 220cm, z  
mechanizmem regulacji wysokości w zakresie 305-260 cm,  
tablica akrylowa z wyposażeniem

- UWAGI:
- \* WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
  - \* WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY PRZED ZAMÓWIENIEM URZĄDZEŃ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA <b>en STUDIO</b> Marcin Tur ul. Z. Krasieńskiego 2 lok. 7, 15-268 Białystok tel. 510 712 071 e-mail: marcin-tur@wp.pl		
<b>RZUT PARTER -INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>		
NAZWA OBIEKTU REMONT WNEȚRZ I DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRÓDKU.		
ADRES OBIEKTU 16-040 GRÓDEK, ul. A. i G. Chodkiewiczów 18 gm. Gródek, pow białostocki, woj. podlaskie, Dz. nr 286/2, obręb 8 - Gródek		
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
DATA 24-03-2020	SKALA 1:100	NUMER RYSUNKU E-3
PROJEKTANT Instalacje elektryczne mgr inż. MAREK PROKOPIUK	NR UPRAW./PODPIS POL/0068 /PBE/18	

- Uwaga :
1. System nagłosnienia- istn. głośniki zdemontować na czas remontu, wymienić przewody TLgY 2x2,5mm2, ułożyć p/t, głośniki zamontować ponownie zachowując istniejący układ połączeń
  2. System sterowania siłownikami okien, istn. przewody wkuć p/t zachowując istniejący układ połączeń

drabinka gimnastyczne wys. 3m do wymiany na drewniane wraz z  
mocowaniem - 3x kształtownik zamknięty 40x60x3mm mocowany 2x  
kształtowników łącznikami systemowymi na śruby M10. Wszystkie  
elementy stalowe ocynkowane.

słupki do siatkówki - system demontowany z gniazdami z  
pokrywkami